

Tim Vandværk 2020

Beretning

Året 2020 har på mange måder været et skelsættende år.

Det har det også været for Tim Vandværk, der er blevet investeret et betydeligt beløb i renovering af værket, så vi i dag kan forsyne området med godt og klart vand i mange år frem.

Vi har fået udført eftersyn på vore rent vands tanke hvor der er blevet fjernet nogle udluftninger og et forsyningsrør til brandvæsnet der ikke længere bliver benyttet. Derudover er der kommet et sikkerhedslåg oven på de eksisterende låg hvor udluftningen er monteret. Dette er gjort for at minimere risikoen for bakterie forurening af vandet der opholder sig i tankene.



Billeder af de nye dobbeltlåg der øger sikkerheden

Vi har i Tim tre borer hvor vi henter vandet op 140 meter nede, vandet ligger under et kraftigt lerlag der beskytter vandreservoir.

De tre borer er forsynet med nye dykpumper der er tilpasset den mængde vand der forbruges så der ikke bliver forbrugt unødigt energi.



Brøndboren er i gang med at udskifte dykpumperne

Inde på værket fjernes den gamle generator der ikke længere benyttes, Tim Vandværk har i dag en nødforsyning der er koblet op på Ringkøbing Skjern Vandforsyning. Tim Vandværk kobles automatisk over på nødforsyningen fra Ringkøbing Skjern Vandforsyning hvis der er udfald på værket.



Her fjernes den gamle generator

De fire gamle trykpumper der trykker vandet ud til forbrugerne er blevet fornyet med tre nye og pumper der er frekvens styret så der ikke bruges unødigt energi. Det vil sige at hastigheden på pumperne reguleres automatisk efter forbruget.



De fire gamle pumper der er afmonteret



De tre nye pumper der i dag bringer vandet ud til forbrugerne

Kompressoren der ilter vandet, udskiftes med en moderne kompressor, hvor der ikke anvendes olie til smørring af pumpens mekaniske dele. Hvis uheld er ude kan vandet forurennes med olien fra kompressoren.



Den gamle blå kompressor der udskifte med ny moderne type

Udenfor er der også sket nogle forbedringer, de skrå sider op ad vore rentvanstanke var så stejle at det var vanskelig få dem vedligeholdt, det var umuligt at gå på de stejle sider. Der er blevet jord kørt til for at få en anden hældning på siderne så vedligeholds arbejdet er gjort mere arbejdsvenligt.

Over mod naboen blev der planeret og sat hegn, så der i dag er lukket helt for adgang ind på værkets område.



Billede af de nye skrå kanter, samt det plandrede område langs skel ind mod naboen.

For at sikre adgangsforholdene op på rentvandstankene er der blevet placeret en trappe så Jens kan færdes på en forsvarlig måde når græsset skal slå.



Trappen placeres

For at sikre en driftsikker forsyning er der installeret et overvågningssystem der giver alarm via mobiltelefonen hvis der sker et udfald eller brud på ledningen så vandtrykket falder.

Den samlede investering for at fremtidssikre værket beløber sig til Kr. 702.000,-

Vandprøver taget af Højvang Laboratorier A/S

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	4	2	0
På vandværk	0	11	0
Fra boringer	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	7,6	6,6	7,6	° dH	
pH	7,6	7,6	7,8		7 - 8,5
Nitrat	2,3	1,6	2,3	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	0,061	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0,000099	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,044	<0,03	0,044	µg/l	< 20
Flourid	0,06	0,06	0,06	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	37	1	630	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Kimtal 22°C W.PCA	25-02-2020	630	200	pr. ml	På vandværk
Kimtal 22°C W.PCA	13-05-2020	360	200	pr. ml	På vandværk

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S

Vandmængder

Udmumpet mængde fra værket	89364 m3
Nødforsyning	16054 m3
Skyllevand	- 2015 m3
Udpumpet total	103403 m3
Solgt til forbruger	-96426 m3
(Tab)	6977 m3
Forbrugt vand ved renovering	-4000 m3
Tab på lednings nettet	2977 m3
Tab i %	2,87 %

I forbindelse med renovering af værket blev der brugt ca. 4000 m3 vand til genetablering af mikro flora i vore rentvanstanke.

Ved denne process blev vandet ledt direkte i afløbet hvilket medfører at 6,7% i tab

Nye tilslutninger i 2020: 2 stk.




Antal forbruger : 481 stk.

Tim Vandværk Regnskab 2020

Driftsregnskab 1.1.2020-31.12.2020

Indtæger		Udgifter	
Vandafgift	882.602,59	Forsikring	19.183,65
Salg - tilslutning	39.446,25	Vandskat	512.333,00
Div. Salg	6.155,00	Honorarer	30.341,52
Rente		Ei	23.944,56
		Vandprøver	37.066,00
		LER opgaver	6.000,00
		Ejendomsskat	8.666,99
		Vedligeholdelse	71.816,60
		Vedligehold. Værket	702.412,26
		Nødforsyning	132.480,96
		Løn	100.748,00
		Renteudgift	14.438,58
		Møder m.m.	5.374,20
		Administration	12.067,56
I alt	928.203,84		1.676.873,88
Resultat			(748.670,04)

Status pr. 31.12.2020

Aktiver		Passiver	
Bankkonti	1.960.368,00	Skyldig vandskat	291.638,00
Værdi af værket	1,00	Skyldig a-skat	26.696,00
		Skyldige kreditorer	12.818,63
		Skyldig moms	50.755,36
Tilgode debitorer	16.855,00	Skyldig Ringk forsyning	26.300,63
Aktiver i alt	1.977.224,00	Passiver i alt	408.208,62
		Formue pr. 1.1.2020	2.317.685,42
		Årets resultat	(748.670,04)
		Formue pr. 31.12.2020	1.569.015,38
Balance	1.977.224,00		1.977.224,00
Revisor		Kasserer	
Ove Susgaard		Karl Snogdal	
Per Frahm			

Prisliste 2021

Privat bolig i byområdet

Tilslutningsafgift	DKK	8000,00
Vandværket leverer vandet i skel med stophane		

Privat bolig på landet

Tilslutningsafgift	DKK	8000,00
Der afgives tilbud på ledningsføring til skel med stophane.		

Erhverv i byområdet

Tilslutningsafgift	DKK	10000,00
Vandværket leverer vandet i skel med stophane		

Landbrug

Tilslutningsafgift	DKK	10000,00
Der afgives tilbud på ledningsføring til skel med stophane.		

Pris pr. m ³	DKK	3,25
Fast afgift pr. måler	DKK	250,00

Gebyrer

Selvfæltningskort rykker	DKK	72,00
Selvfæltningskort aflæsningsbesøg	DKK	248,00
Rykkerskrivelse *)	DKK	100,00
Inkassobesøg	DKK	100,00
Lukkebesøg *)	DKK	500,00
Genoplukning	DKK	450,00
Betalingsaftale	DKK	200,00
Udskrift af regningskopi	DKK	35,00
Udskiftning af frostsprængt måler	DKK	1200,00
Rente ved for sen indbetaling		diskonto + 8% p.a.

Alle priser er eksklusiv moms undtagen de * -markerede priser.

De *-markerede gebyrer er i henhold til Told og Skattestyrelsens cirkulære af

2. juli 2004 ~~om afbetaling~~

Det er forbrugers ansvar at holde måleren frostfri.

Der tages forbehold for prisjusteringer.

Bestyrelse

- **Formand:** Birger Pedersen 23206831
bp@timan.dk
- **Kasser:** Karl Snogdal 30976235
tim@dinbilpartner.dk
- **Næstformand:** Kjeld Andersen
- **Tilsyns mand:** Jens Nielsen
- **Bestyrelsesmedlem:** Benny Jensen
- **Suppleant:** Poul Richard Klausen
- **Revisor** Ove Susgaard
- **Revisor** Per Fram
- **Suppleant:** Arne Klausen

På valg er:

Kjeld Andersen

Jens Nielsen

Benny Jensen

Suppleant: Poul Richard Klausen

Revisor: Per Fram

Suppleant revisor Arne Clausen

Covid 19

På grund af Covid 19 afholdes der ikke generalforsamling i Tim Vandværk.

Vi har i bestyrelsen drøftet situationen, hvor vi har besluttet de nævnte personer modtager genvalg i denne specielle situation.

Det er vores håb at i som forbruger bakker op om denne beslutning.

Der afholdes igen generalforsamling 2022.

Formand: Birger Pedersen